

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Před zahájením výroby rozvaděče je nutné vyhotovit dílenskou dokumentaci, která bude reagovat na aktuální požadavky stavby a volbu dodavatele přístrojové naplně.


Štítek na dveřích:

POZOR - OVLÁDACÍ NAPĚTÍ Z VÍCE ZDROJŮ

ROZVADĚČ RHN

Soustava:	3/N/PE 400/230V AC, 50Hz, TN–S
Místo napojení:	Rozvazdac RHN
Nodrazene jístení:	25A
Napojeci kabel:	1–CYKY–J 4x10
Jmenovíty proud:	
Zkratovy proud:	Ik” ≤ 6kA

Provedení:	OCEP – standard DBO
Krytí:	IP 40/20
Rozmery:	810x2160x250 mm
Vyvody:	Horem
Privody:	Horem
Barva:	Typova
Presne rozmístění přístroju určuje výrobce rozvadec	

KONTROLOVAL	František Vrábel	
VYPRACOVAL	Martina Písařková	
ZODP. PRACOVNIK	František Vrábel	
INVESTOR	BYTES	
MÍSTO STAVBY		
AKCE:		
REKONSTRUKCE BYTU AKU 2+1		
NÁZEV VÝKRESU		DATUM: 03.07.2024
VZOR ROZVADĚČE		ÚČEL:
		Č. ARCHIVNÍ
		Č. ZAKÁZKY
		Č. VÝKRESU 01