

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Zadavatel tímto na základě administrativní chyby v souladu s čl. 11 zadávacích podmínek veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu na dodávky dle §6 §27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") realizovaného na základě § 31 zákona a metodiky zadávání zakázek malého rozsahu směrnice společnosti BYTES Tábor s.r.o., s názvem „**Nákup plynových kondenzačních kotlů společností BYTES Tábor s.r.o.**“ poskytuje dodavatelům níže uvedené vysvětlení zadávacích podmínek. Toto vysvětlení zadávacích podmínek současně upravuje a doplňuje zadávací podmínky této veřejné zakázky.

Dotaz č. 1

Jedná se o vyvločkování komína nebo o frézování komínu?

Dotaz č. 2

Máte prosím k dispozici technický náčrtek stávajícího řešení, popřípadě i nového? (Technická specifikace pro dopojení - délky kouřovodů, revizních dílů apod.)

Dotaz č. 3

Kotle nuvola duo tec 16 již skladem nejsou a již je ukončena výroba, náhrada je nuvola century 16 což je novinka. Budete akceptovat tuto značku?

Vysvětlení č. 1

Jedná se o výměnu stávajícího odkouření o stejném průměru za nové koaxiální pro kondenzační kotel. Odkouření je prostrčeno vyzdívkou, není nutné frézování. Jedná se vždy o vybourání 1x otvor o průměru cca 40x40cm na zdi u kotle, kde je zaústění odkouření do vyzdívky „komína“, aby se stávající mohlo rozpojit a vytáhnout nahoru (na střeše), nebo dolů u kotle a následně mohlo prostrkat a dopojit nové odkouření. Po napojení se otvor zase uvede do původního stavu (zazdí a následně vymaluje dotčená část).

Délka komínů je uvedena v tabulce, ke každému kotli je vždy 1x revizní t-Kus a 2x koleno, případně 1x revizní koleno a 2x koleno, dále už jen rovné trubky a na střeše odpovídající nadstřešní ukončení pro kondenzační kotel.

Vysvětlení č. 2

Žádný náčrtek starého, ani nového nemáme. Délka komínů je uvedena v tabulce, ke každému kotli je vždy 1x revizní t-Kus a 2x koleno, případně 1x revizní koleno a 2x koleno, dále už jen rovné trubky a na střeše odpovídající nadstřešní ukončení pro kondenzační kotel.

Vysvětlení č. 3

Dle stránek společnosti BAXI jsou požadované kotle stále vedené jako dostupné a dle sdělení výhradního dovozce pro ČR jsou kotle stále dostupné v dostatečném počtu, nicméně Nuvola Century 16 je přímá náhrada a není problém případně nahradit tímto novým modelem.

S ohledem na dostatečnou délku k termínu podání nabídek zadavatel konstatuje, že povaha písemného vysvětlení nevyžaduje nutnost prodloužení lhůty pro podání nabídek. Písemné vysvětlení pouze upřesňuje znění výzvy a zadávací dokumentace. Další části a informace ve VZD zůstávají nezměněny a v platnosti.

Ing. Ondřej Semerák
zástupce zadavatele